ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

пр-кт Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: nadzor@rtntula.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 1202/ 21-ЭП-Б\1

Брянская обл г. Новозыбков
пл. Красная д 8.
(место составления предписания)
предписания

« 28 » сентября 2016 года
дата составления

МБДОУ детский сад
№ 10 г. Новозыбкова.
Юридическое лицо
Заведущей
Дороховой Галине Валерьевне

Мною государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Брянской области Шевченко С.И. В процессе проведенной плановой выездной проверке , согласно распоряжения Приокского управления Ростехнадзора № 1202-р от 05.08.2016 года, Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад № 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей г Новозыбкова», соблюдения требований нормативно – правовых актов Российской Федерации в области энергетики, в присутствии Заведущей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад № 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей г Новозыбкова», Дороховой Галины Валерьевны выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных обязательных требований нормативно – правовых актов

п\п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	Отсутствует ответственный за электрохозяйство учреждения.	ПТП п.1.2.2 п. п.1.4.23	Устранить нарушение	20.12.2016г.
2	Отсутствует электротехнический персонал	ПТЭЭП п.1.2.1.	Устранить нарушение	20.12.2016г.
3	Отсутствует график ППР основного электрооборудования.	ПТЭЭП п.1.8.1 п.1.8.2	Устранить нарушение	20.12.2016г.
4	Отсутствует схема	ПТЭЭП	Устранить нарушение	20.12.2016г.

	электроснабжения .	п.1.8.1 п.1.8.2		
5	Отсутствуют паспорта заземляющих устройств, здания детского сада.	ПТЭЭП п.2.7.15	Устранить нарушение	20.12.2016г.
6	Отсутствует перечень должностей, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.	ПТЭЭП п.п. 1.4.3.	Устранить нарушение	20.12.2016г.
7	Электроустановки не укомплектованы защитными средствами согласно норм комплектования.	ПТЭЭП п.1.2.2	Устранить нарушение	20.12.2016г.
8	Отсутствует протокол профилактических измерений сопротивления изоляции электрической проводки освещения.	ПТЭЭП п.2.12.17	Устранить нарушение	20.12.2016г.
9	Отсутствует перечень должностей и профессий, требующих присвоения 1 группы по электробезопасности, журнал по 1 группе не представлен.	ПТЭЭП п.п. 1.4.23; 1.4.28	Устранить нарушение	20.12.2016г.
10	Работы в электроустановках не оформляются распоряжениями, перечнем работ в порядке текущей эксплуатации.	ПОТЭЭ п. 4.1	Устранить нарушение	20.12.2016г.
11	Прачка. распределительный щит .Отсутствуют бирки на подходящих и отходящих кабельных линиях.	ПТЭЭП п.2.4.5.	Устранить нарушение	20.12.2016г.
12	Возле привода рубильника, в вводном щите, отсутствуют надписи «вкл», «откл».	ПТЭЭП п.2.2.14	Устранить нарушение	20.12.2016г.
13	Вводной щит. Отсутствуют надписи назначения присоединений.	ПТЭЭП п.2.2.40	Устранить нарушение	20.12.2016г.
14	Отсутствуют бирки на подходящих и отходящих кабельных линиях.	ПТЭЭП п.2.4.5.	Устранить нарушение	20.12.2016г.
15	Возле привода рубильника, в вводном щите, отсутствуют надписи «вкл», «откл».	ПТЭЭП п.2.2.14	Устранить нарушение	20.12.2016г.
16	Музыкальный зал. Электропровод к розеткам проложен по сгораемому основанию, по плинтусу, не защищен от механических повреждений.	ПТЭЭП п.1.7.2 ПУЭ п.2.1.37 п.2.1.47.	Устранить нарушение	20.12.2016г.
17	Электрические штепсельные	ПТЭЭП п.2.2.20	Устранить нарушение	20.12.2016г.

	розетки находятся на высоте ниже 1м 80 см.	ПУЭ п.6.6.30		
18	Кухня. На коммутационном аппарате электрической плиты отсутствует надпись принадлежности к механизмам.	ПТЭЭП п.2.5.4	Устранить нарушение	20.12.2016г.
19	Электроснабжение котельной не соответствует 2-й категории надежности. (Отсутствует резервное питание).	ПУЭ п.1.1.18 п.1.2.20	Устранить нарушение	20.12.2016г.

По данному предписанию издать приказ с мероприятиями по устранению выявленных нарушений, копию приказа представить письменно в Приокское управление Ростехнадзора по адресу пгт. Климово ул. Полевая 39 в срок до 07.10.2016 г.

На основании статьи 21 пункта 2, статьи 14 пункта 1 Федерального закона от 26 марта 2003 года, № 35-ФЗ « Об электроэнергетике» Федерального закона от 26 декабря 2008 года. № 294-ФЗ О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 года № 401- МБДОУ "Детский сад № 10 " г. Новозыбкова, предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 5- дней после истечения каждого срока направлять уведомление об исполнении пунктов предписания лицу ответственному за проведение проверки с указанием конкретных мер принятых по устранению нарушений. по адресу пгт. Климово ул. Полевая 39.

Предписание выдал
Государственный инспектор С.И. Шевченко

Первый экземпляр предписания для исполнения
получила и с его содержанием ознакомлена
Заведущая МБДОУ "Детский сад № 10 "
г. Новозыбкова Г.В. Дорохова