ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. 7 линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; E-mail: bryansk@prioksk.gosnadzor.ru
пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: tula@prioksk.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 247

Брянская область, г. Новозыбков,
ул. Красная площадь, 8

(место составления акта)

«20» марта 2018 года

(дата составления предписания)

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей г. Новозыбкова», заведующая Дорохова Галина Валерьевна

На основании распоряжения № 2-247-р от 26.02.2018 заместителя руководителя Приокского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ермолаева О.А. в части соблюдения обязательных требований Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 в период с 06 марта 2018 года по 20 марта 2018 года государственным инспектором отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям Приокского управления Ростехнадзора Гутниковым Вячеславом Николаевичем, в присутствии законного представителя юридического лица - заведующей МБДОУ «Детский сад № 10 общеразвивающего вида» Дороховой Галины Валерьевны, действующей на основании Устава, приказ от 18.09.2014 № 251-к проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей г. Новозыбкова» (МБДОУ «Детский сад № 10 общеразвивающего вида»), ИНН 3204004295, ОГРН 1023201537590, находящегося по адресу: Брянская область, г. Новозыбков, ул. Красная площадь, 8.

В процессе проводимой плановой выездной проверки выявлены нарушения требований Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, а именно:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения

1	2	3	4	5
1	Отсутствует маркировка для обнаружения трассы наружного подземного газопровода низкого давления к котельной учреждения.	пункт 17 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870	Устранить нарушение	20.05.2018
2	Нарушено изоляционное покрытие (окраска) наружного надземного газопровода низкого давления к котельной учреждения.	пункт 70 е) Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870	Устранить нарушение	20.05.2018
3	Не предъявлена проектная документация на газифицированную котельную учреждения.	пункт 14 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870	Устранить нарушение	20.05.2018
4	Не обеспечено наличие действующего технического отчета по режимной наладке газоиспользующего оборудования (котлов КЧМ-5 - 2 ед.), установленных в котельной МБДОУ «Детский сад № 10 общеразвивающего вида», в соответствии с инструкциями изготовителей.	пункт 71, 72 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	Устранить нарушение	20.05.2018
5	Не обеспечено наличие действующего технического отчета по наладке средств автоматического регулирования и контроля газоиспользующего оборудования (котлов КЧМ-5 - 2 ед.), установленных в котельной МБДОУ «Детский сад № 10 общеразвивающего вида», в соответствии с инструкциями изготовителей.	пункт 71, 72 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	Устранить нарушение	20.05.2018

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с пунктом 6.6. «Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утверждённого

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, юридическому лицу:

Муниципальному бюджетному дошкольно-му образовательному учреждению «Детский сад № 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей г. Новозыбкова», ИНН 3204004295, ОГРН 1023201537590

находящемуся по адресу: 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Красная площадь, 8

предписывается:

- по настоящему предписанию разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений в указанные сроки с указанием ответственных исполнителей и утвердить его приказом;
- копию приказа и мероприятий направить заместителю руководителя Приокского управления Ростехнадзора по адресу: 241007, г. Брянск, ул. 7-я Линия, д. 11, тел./факс: (4832) 64-32-91;
- устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить уведомление об исполнении пунктов предписания заместителю руководителя Приокского управления Ростехнадзора по адресу: г. Брянск, ул. 7-я Линия, д. 11.

Предписание выдал:

Государственный инспектор
отдела общепромышленного надзора
по Брянской и Орловской областям
Гутников Вячеслав Николаевич

Первый экземпляр предписания № 247 от 20.03.2018 для исполнения получила и с его содержанием ознакомлена:
Заведующая МБДОУ «Детский сад № 10 общеразвивающего вида» Дорохова Галина Валерьевна, действующая на основании Устава, приказ от 18.09.2014 № 251-к

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

М.П.

«20» марта 2018 г. _____
(подпись)